

Stosować typowe sposoby montażu, oraz właściwe zabezpieczenia robót z uwzględnieniem zasad BHP.

Po zakończeniu robót wykonać stosowne pomiary elektryczne.

3. SPIS RYSUNKÓW

rys. 1 – Projekt zagospodarowania terenu

rys. 2 – Schemat ideowy usunięcia kolizji

4. UZGODNIENIA – ZAŁĄCZNIKI PRAWNE

- Warunki Techniczne nr 1/kol/RD2/2010 z dn. 26.01.2012
- Oświadczenia projektanta
- Uprawnienia budowlane projektanta
- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Oświadczenia sprawdzającego
- Uprawnienia budowlane sprawdzającego
- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW

LP.	MATERIAŁ DO ZABUDOWY	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
1.	Szafa pomiarowa OPN 1182F H. Sypniewski	szt.	2
2.	Kabel YAKyY-żo 4x120 mm ²	mb	19
3.	Kabel YAKyY-żo 4x50 mm ²	mb	27
4.	Uziom R<30Ω,	kpl	2
5.	Mufa ZMR-2	kpl	1
6.	Mufa ZMR-4	kpl	1
7.	Rura osłonowa AROT DVK 110	mb	12
8.	Folia niebieska	mb	34

mgr inż. Piotr Prieske
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. 1399/010/0000/00/00