




66-400 Gorzów Wlkp. ul. Borowskiego 29
tel. 095 722 89 86, fax. 095 722 89 86
e-mail: psse.gorzowwlp@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

DECYZJA Nr HK-530-114/4/13/D

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), art. 104 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z §14 ust. 1 pkt 3, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz art.12 ust.1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z:
wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą

i zobowiązuje:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą

I. do wykonania następujących obowiązków:

w terminie:

1. Doprowadzenia wody niedezynfekowanej podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 ze zmianami)
2. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci
3. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody dezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej

06.09.2013r.

06.09.2013r.

natychmiast

II. dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Prowadzenia bieżącej ciągłej dezynfekcji wody podawanej do sieci
2. Utrzymywania poziomu chloru wolnego w wodzie w sieci w zakresie do 0,3 mg/l
3. Codziennego odnotowywania w rejestrze poziomu chloru wolnego w wodzie
4. Poinformowania mieszkańców o konieczności przegotowywania

natychmiast

natychmiast

natychmiast

III. Nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, co do punktu I. 3 i II.**UZASADNIENIE**

W dniu 16.08.2013r. przedstawiciel Miejskich Zakładów Komunalnych w Kostrzynie nad Odrą poinformował (telefonicznie) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wynikach badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 14.08.2013r. w pięciu punktach sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą (ujęcie wody ul. Graniczna i ul. Prosta (woda podawana do zbiorników), zbiorniki Grudzia oraz sieć (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 i Grupowy Węzeł Ciepły ul. M. Konopnickiej 1), wykonanych przez stronę w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej. W pobranej próbce wody podawanej do zbiorników (ujęcie wody ul. Graniczna) oraz w sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10) stwierdzono obecność bakterii grupy coli - **4 jtk w 100ml.**

Narusza to §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zmianami), w myśl którego „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia”, który stanowi: *najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody – bakterie grupy coli 0 jtk w 100ml.*

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia: „Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody: 1) pobieranej z urządzeń instalacji wodociągowych oraz § 3 ust. 2 tego rozporządzenia: „Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”

W związku z zaistniałą sytuacją administrator sieci wodociągowej (MZK w Kostrzynie nad Odrą) niezwłocznie rozpoczął dezynfekcję wody podawanej do sieci. Ponadto w dniu 19.08.2013r. pobrano do badań kontrolne próbki wody wprowadzanej do sieci z w/w ujęć oraz z sieci, a także w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.): „Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”

W świetle przepisów § 14 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz.

417 ze zm.): Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:
warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;

Ze względu na to, że jakość wody podawanej do zbiorników (ujęcie wody ul. Graniczna) oraz w sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10) nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu, a wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, stwierdzone zanieczyszczenie może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody. Wprowadzenie obowiązku ciągłej dezynfekcji wody przy zachowaniu powyższych warunków umożliwi użytkownikom korzystanie z wody bezpiecznej dla zdrowia, a jednocześnie pozwoli zobowiązanemu na wykonanie niezbędnych prac zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na powyższe, wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. odstąpił od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z powodu ochrony zdrowia ludzkiego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLP.
mgr Edward Andrusyszyn

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. a/a

Do wiadomości :

1. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Sekcja HŻŻ i PU w/m (poczta elektroniczna)

MK/MK