



**LEGENDA OŚWIETLENIA DROGOWEGO:**

- projektowana linia kablowa oświetleniowa
- opis słupa oświetleniowego z numerem słupa
- oprawa oświetleniowa SGS 203 z lampą SON (-T) 100 W ICSN58 CL II na słupie oświetleniowym stalowym rurowym ocynkowanym o długości 8,0 m
- oprawa SPE 030 (SFC) z lampą T5SON-170 W i kloszem HPP 133 PE na słupie oświetleniowym rurowym ocynkowanym parkowym o długości 4,50 m
- projektowany uziem.
- projektowana ochrona kabla z rur DVK, oraz rur dwuzłaznych PS, lub równoważnych
- odległość między słupami (długość kabla) [m]
- 40 (49) m

**OCHRONA PRZED PORAZENIEM - SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

**Z.B.D.O. "DROGBUD" ZIELONA GÓRA**  
 66-500 ZIELONA GÓRA, UL. PŁASKA 2 B/33  
 tel. 088 404 11 00  
 e-mail: biuro@drogbud.pl

**OBIEKT:** BUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA KOSTRZYŃ - POŁUDNIOWE W KOSTRZYŃNIE NAD ODRĄ

**PROJEKTANT:** ANDRZEJ FRĄCOWIAK  
**INSTALACJE:** upraw. inżyniero-inżynierska N 62762g  
**ARCHITEKT:** upraw. inżynierska N 126852g  
**OPRACOWAŁ:**

**KREŚLIŁ:** Przemysław Wyrwinski 30.09.2016 r.  
**TYTUŁ RYS.:** PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. nr 5  
**SKALA:** 1 : 500  
**TYTUŁ RYS.:** PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. nr 5  
**SKALA:** 1 : 500

istniejące budynki, pozostałości fundamentów i ruiny, są przeznaczony do rozbioru i nie stanowią tematu opracowania projektowego. Inwestor musi zwracać uwagę na Odra realizuje je we własnym zakresie. Kwestia wycofania wszystkich budynków, ruin i fundamentów kolizyjnych z projektem, musi być tematem odrębnego opracowania.

Łączy Ark. nr 3

Łączy Ark. nr 3