

LEGENDA:  
WENTYLACYJNE URZĄDZENIA  
K22  
WYWIEWKI PIONÓW K.

OZNACZENIA:

CNW1 - CENTRALA NAWIENNO-WYWIEWNA  
Z ODZYSKIEM CIEPŁA NA DACHU  
2x 2,0kW/3A/400V

JZK1 - JEDNOSTKA ZENNEĘTRZNA KLIMATYZACJI  
NA DACHU  
3,5kW/20A/230V

YJK2 - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI  
NA DACHU  
3,9kW / 3,5A / 400V

## LEGENDA

ZWÓD POZIOMY NISKI Z DRUTU  
FeZn Ø8mm NA WSPORNIKACH WBIJANYCH

UZIOM PIONOWY - MASZT ODGROMOWY O  
KĄCIE OCHRONY 55°

POŁĄCZENIE SPAWANE LUB LUTOWANE

### POŁĄCZENIE SKRĘCANE ŁĄCZNIK KRZYŻOWY



UZIOM OTOKOWY TYPU A ☒ FeZn 25x4mm

ZK

## ZŁĄCZE KONTROLNE

**mgr inż. Jacek Tarkowski**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje  
urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne  
nr ewid. 130182/GW oraz 62910/GW  
o prawie autorskim i prawach pok.

Projekt adoptowano  
do warunków lokalnych  
data 16.01.2018 podpis *Tau*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERRABUD POLSKA Sp. z o.o.</b><br>e-mail: <a href="mailto:biuro@terrabad.pl">biuro@terrabad.pl</a> ; <a href="http://www.terrabad.pl">www.terrabad.pl</a><br>Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-881<br>tel: (032) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (032) 254 01 42<br>NIP 465-23-19-513                                 |                                       | <br><b>TERRABUD POLSKA</b> |                                                                                                  |
| INWESTOR:<br>Miasto Kostrzyn nad Odrą<br>ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | NR PROJ.:<br><b>603-001</b>                                                                                     | DATA:<br>STYCZEŃ 2012                                                                            |
| TYTUŁ I ADRES PROJEKTU<br>Budowa żłobka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, elementami małej architektury, oświetleniem, utwardzeniem terenu i zielenią towarzyszącą oraz zjazdem z drogi gminnej na dz. o nr ewid. 132/5; 132/3; 87/3; 111/177; 132/1; obręb 0007 Zatorze Fabryczne, m. Kostrzyn nad Odrą. |                                       | BRANŻA:<br>ELEKTRYCZNA                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | STADIUM:<br>PW                                                                                                  |                                                                                                  |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>RZUT DACHU</b><br><b>INSTALACJA PIORUNOOCHRONNA</b><br><b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                       | NR RYS.<br><b>5E</b>                                                                                            |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | SKALA:<br>1:100                                                                                                 |                                                                                                  |
| PROJEKTANT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMIĘ I NAZWISKO<br>inż. Tomasz Mikrut | NR UPRAWNIENI                                                                                                   | PODPIS:<br> |
| OPRACOWAŁ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                  |
| SPRAWDZIŁ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inż. Marek Mikrut                     | 666/83                                                                                                          |             |