



- OZNACZENIA :
- Nien SPA IMNANZL22 MNANZL22 NLG22 Type III
strumień świetlny 8000 lm moc opraw: 54-0 W
na słupie stalowym ocynkowanym h=8m z wysięgnikiem 2m
 - proj. kabel oświetleniowy typu YAKY Yzo 4x35mm
 - przepust z rury ochronnej DVK 75

Biuro Projektów "VORTEX" Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax 95 726 05 10		Nr rysunku E-02
OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II NA ODCINKU OD ULICY CHOPINA DO ULICY NARUTOWICZA W KOSTRZYŃNIE NAD ODRĄ (DZ. NR 1367/2, 1330/4, 1301/5, 1301/14, 1332/12, 521/2 OBR. I OSIEDLE DRZEWICZY) PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		Stadium PB Skala 1:500 Strona numer:
Treść: TRASA ZASILACZA KABLOWEGO I ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW		
Projektował inż. Lech Misiomy	Nr opr. 19/77/GW (w spec. instalacje elektryczne w zakresie pełnym) LBS/IE/2293/01	Data 08.2017
Sprawdził mgr inż. Jerzy Kazmierczak	Nr opr. 74/77/GW (w spec. instalacje elektryczne w zakresie pełnym) LBS/IE/2162/01	Podpis