

nazwa obw.		RWC/O1	RWC/G1	RWC/G2	RWC/G2
	ochronnik	oświetlenie	gniazdo	gniazdo	gniazdo
	przepięciowy		230V	230V	230V
					zasilanie
nr przewodu					automatyki
rodzaj przew.		YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5
moc obwodu		0,2kW	2kW	2kW	2kW
nr aparatu					

YKYžo 5x4mm² z RG

Wzrost w rurze elektroinstalacyjnej ICA3321 śr. 32

M-K Projekt Dawid Mołdzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka													
Investor:	Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą												
Adres:	Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 ; 111/177; 111/174; 87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne												
Nazwa zadania:	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU												
Obiekt:	PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ												
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr. bud.: ZAP/0142/PWOE/13 , upr. bez ograniczeń												
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. bud.: ZAP/0218/P00E/11 , upr. bez ograniczeń												
	<table border="1"> <tr> <td>Bronzo:</td> <td>INST. ELE.</td> </tr> <tr> <td>Faza:</td> <td>PP.</td> </tr> <tr> <td>Arkuszy:</td> <td>1/1</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>11.2017</td> </tr> <tr> <td>Nr rys.</td> <td>IE08</td> </tr> <tr> <td>Str.</td> <td></td> </tr> </table>	Bronzo:	INST. ELE.	Faza:	PP.	Arkuszy:	1/1	Data:	11.2017	Nr rys.	IE08	Str.	
Bronzo:	INST. ELE.												
Faza:	PP.												
Arkuszy:	1/1												
Data:	11.2017												
Nr rys.	IE08												
Str.													
TREŚĆ RYSUNKU	<i>SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC</i>												