nr 5 układ SPA
centrala podweszana 1450/1100m3/h
dP=250Pa;Odzysk ciepła 69.5 %
Nagrzewnica wodna 5.1 kW ; 9.0/20.0°C
Obieg wodny 70/27°C ; 0.6 kPa ; 0.03 l/s ;
1/2" / 1/2" Krócce przyłaczeniowe
nr 4 układ HOL
centrala podweszana 1300/1050m3/h
dP=250Pa; Odzysk ciepła 72.1 %
Nagrzewnica wodna 4.4 kW ; 10.0/20.0°C
Obieg wodny 70/40°C ; 1.6 kPa ; 0.04 l/s ;
1/2" / 1/2" Krócce przyłaczeniowe
zasielnie 3x400V;moc:2x0,35kW
pozioma czerpnia
200 m³/h
400
SK 3.10 m
SK 3.13 m
SK 3.47 m

OZNACZENIA

🟥	kanały nawiewne
🟦	kanały wyciągowe
🟪	kanały czerpne
🟩	kanały wyrzutowe
🟦	wentylacja wyciągowa
1000 1200 SK -2.05 m	wymiary kanałów i rzędna spodu

**M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka**

Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Adres: Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 ; 111/177; 111/174; 87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne

Nazwa zadania:
Obiekt:
BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr upr.: ZAP/0072/POOS - upr. san. bez ograniczeń
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr upr. ZAP/0222/PWOS - upr. san. bez ograniczeń

Branża: san
Faza: PBW
Skala: 1:100
Data: 11.2018
Nr rys. S-08
Str.

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU

WENTYLACJA