



3
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

OZNACZENIA

- kanały nawiewne
- kanały wyciągowe
- kanały czyste
- kanały wyrzutowe
- wentylacja wyciągowa

1000 wymiary kanałów / rzędy stołu
1200

nr 7 rekuperator o wyd. 300/300m³/h
Jednostka
Ciężar netto: 50 kg
Masa 77 kg
Zalecany bezpiecznik 13 A
Napięcie 230 V
Rodzaj zasilania 1-
Wentylator nawiewny i wyciągowy
Moc pobierana (P1) 2x189
Wagownica elektryczna
Moc nominalna 1,67 kW

M-K Projekt Dawid Moidrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka		Strona: san
Investor:	Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Faza: PSW
Adres:	Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 : 111/177; 111/174; 87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne	Skala: 1:100
Nazwa zadania:	BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	Data: 11.2018
Objekt:	PARK WODNY KOSTRZYM NAD ODRĄ	Wzrost: S-09
Projektował:	inż. Adam Krupniński Nr upr.: ZAP/0072/PWOS - upr. san. bez ograniczeń	
Sprawdził:	mjr inż. Agnieszka Ochocka Nr upr.: ZAP/0222/PWOS - upr. san. bez ograniczeń	
TRĘŚĆ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA WENTYLACJA	