



Proj. rozłącznik – bezpiecznikowy
typu LS401 gl20A zasilany
z istniejących obwodów
administracyjnych obiektu



Zasilanie skrzynki sprzętowej YDY 3x2,5
Długość przewodu 4m
Skrzynkę umocować nad rozdzielnicą główną

2xUTP 4x2x0,5mm kat.5e,
kierunek do anten na dachu budynku
Długość kabla 2 x 45m
kabel prowadzić w szachcie
technicznym

Pomieszczenie techniczne w Centrum handlowym RONDO



USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C.

ul. Pługowa 21; 74-400 Dębno ; tel. 0603 778 498

Obiekt :

Przebudowa - modernizacja istniejącego monitoringu miejskiego
w Kostrzynie nad Odrą - zasilanie anten dokólnych
ul. Sikorskiego - "RONDO" dz. nr 336/130 - obr. 4; 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Temat :

Schemat szafki sprzętowej - Centrum Handlowe RONDO

Nr rysunku:

4

Skala:

Faza:

PBW

Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis
Projektował:	mgr inż. Rafał Frieske uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	LBS/0010/POOE/06 LBS/IE/2064/04	05.2012	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Dąbski uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	05.2012	