



Proj. rozłącznik – bezpiecznikowy
typu LS401 gI20A zasilany
z istniejących obwodów rozdzielni
przepompowni

Rysunek nr 9



Zasilanie skrzynki
sprzętowej YDY 3x2,5
Długość przewodu 3m

Komora podziemna przepompowni



Do słupa
Długość kabli 10 m

YKY 3x1,5

1xUTP kat.5e zewnętrzny

YKSY 4x1

1xUTP kat.5e zewnętrzny

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C.				Nr rysunku:
ul. Pługowa 21; 74-400 Dębno ; tel. 0603 778 498				9
Obiekt : Przebudowa - modernizacja istniejącego monitoringu miejskiego w Kostrzynie nad Odrą - zasilanie anteny oraz kamery nr 9 ul. Sikorskiego - PARK dz. nr 280/16 - obr. 4; 66-470 Kostrzyn nad Odrą				Skala:
Temat : Schemat szafki sprzętowej - PARK				Faza: PBW
Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis
Projektował:	mgr inż. Rafał Frieske uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	LBS/0010/POOE/06 LBS/IE/2064/04	05.2012	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Dąbski uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	05.2012	