

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.5.2013.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1, ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą**”, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1, 1a i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Studnie kanalizacji deszczowej zostały określone w przedmiarze robót jako DN 1500, natomiast wg dokumentacji technicznej (profile DN 1200), jakiej średnicy studnie należy zastosować na kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Na kanalizacji deszczowej należy zastosować studnie DN 1200.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót zostały określone studnie kanalizacyjne systemowe „Hobas” po jednej dla kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, natomiast z profili nie wynika aby na przedmiotowym odcinku kanalizacji sanitarnej i deszczowej miały być zastosowane studnie systemowe „Hobas”. Prosimy o podanie które studnie mają być wykonane jako studnie systemowe „Hobas” i jakiej średnicy mają być.

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie kanalizacyjne systemowe „Hobas” lub równoważne po jednej dla kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 3:

Włączenie kanalizacji deszczowej w punkcie D1 wg opisu na profilu wynika, że winno być wykonane do kanału DN400, natomiast z planu sytuacyjnego wynika, że owo włączenie powinno być wykonane do kanału DN 1200. Prosimy o podanie do jakiego kanału należy się włączyć w punkcie D1, tj. średnica kanału, jego materiał.

Odpowiedź:

Włączenie kanalizacji w punkcie D1 powinno być do istniejącego kanału kanalizacji deszczowej DN 1200 wykonanego w technologii „Hobas”

Pytanie 4:

Czy włączy z logo „MZK Kostrzyn” należy zastosować zarówno na kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, czy tylko na kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Włazy z logo „MZK Kostrzyn” należy zastosować w studniach o symbolach D-13, A-15 znajdujących się w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.