

3.2. Nawierzchnie – konstrukcje

a) Ciąg pieszo-jezdny – 768,00m²

Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z kostki Polbruk.

- kostka betonowa polbruk kol. szarego - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 25cm
- podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego - gr. 8cm

Uwaga

Część nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego będzie odwadniana przez istniejące wpusty uliczne o rzędnych 19,61 i 19,67, które należy zachować.

b) Nawierzchnia placów Nr 1 i Nr 2 pod wiaty zadane – 654,0 + 65,0 = 719,00m²

Nawierzchnie o powierzchni 654,00m² należy wykonać z kostki betonowej polbruk „Domino Ekologiczne” o kolorze szarym o wymiarach 20x16x8cm.

- kostka bet. polbruk kol. szarego (Domino Eko) - gr. 8cm
- warstwa odsączająca (chłonna) z piasku średnioziarnistego - gr. 20cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 12cm

Uzupełnieniem nawierzchni placów Nr 1 i Nr 2 będzie nawierzchnia betonowa z bet. C-16/20 o grubości 40cm jako fundament pod wiaty o powierzchni: na placu Nr 1 – 22,5m², na placu Nr 2 – 42,5m², razem 65,00m².

c) Nawierzchnia placu Nr 3 do handlowania płodami rolnymi dla pojazdów wielkogabarytowych – 107,00m²

Nawierzchnie te należy wykonać z kostki betonowej polbruk „Domino Ekologiczne” o kolorze szarym o wymiarach 20x16x8cm.

- kostka bet. polbruk kol. szarego (Domino Eko) - gr. 8cm
- warstwa odsączająca (chłonna) z piasku średnioziarnistego - gr. 20cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 12cm

d) Nawierzchnia chodników – 1377,00m²

Nawierzchnię ciągów pieszych o szerokości od 3,0 do 5,5m należy wykonać o konstrukcji:

- kostka betonowa polbruk (czerwona) - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm

e) Krawężniki i obrzeża betonowe

Ograniczeniem jezdni będzie krawężnik betonowy 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10:

wystający – 275,00m,

zatopiony – 237,00m.

Obrzeże betonowe 30x8cm na podsypce piaskowej będzie ograniczeniem chodnika – 399,00m.