




66-400 Gorzów Wlkp. ul. Borowskiego 29
tel. 095 722 89 86, fax. 095 722 89 86
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP

Gorzów Wlkp., 29.11.2013r.

DECYZJA Nr HK-530-114/30/13/D

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego: *Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą*, znak: PW/3407/W/2013 z dnia 19.11.2013r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

zmienia decyzję Nr HK-530-114/4/13/D z dnia 21.08.2013r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi zmienioną decyzją Nr HK-530-114/13/13/D z dnia 20.09.2013r.

dotyczącą obiektu:

wodociąg publiczny w Kostrzynie nad Odrą

w części dotyczącej terminów wykonania obowiązków w ten sposób, że

przedłuża terminy:

I. do wykonania następujących obowiązków:

ustalając nowe terminy:

1. Doprowadzenia wody niedezynfekowanej podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 ze zm.) **24.01.2014r.**
2. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci **24.01.2014r.**
3. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody dezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej **natychmiast**

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku badania wody, pobranej w dniu 14.08.2013r. z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą, wykonanego przez stronę w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej i stwierdzeniu, że jej jakość nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.) z uwagi na obecność bakterii grupy coli - 4 jtk w 100ml w wodzie podawanej do zbiorników (ujęcie wody ul. Graniczna) oraz w sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w dniu 21.08.2013r. wydał decyzję **Nr HK-530-114/4/13/D** o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą, przy wprowadzeniu obowiązku ciągłej dezynfekcji wody, w ściśle określonym terminie.

Na wniosek strony termin wykonania obowiązków nałożonych w/w decyzją przedłużono do dnia 18.10.2013r.

Pismem znak: PW/3123/W/2013r. z dnia 18.10.2013r strona przedłożyła, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, wyniki mikrobiologicznego badania wody surowej pobranej w dniu 14.10.2013r. ze studni nr 1, 2, 3 zlokalizowanej na ujęciu wody przy ul. Granicznej (sprawozdania z badań NR SB/55310/10/2013, NR SB/55308/10/2013, NR SB/55309/10/2013) oraz niedezynfekowanej podawanej do sieci (sprawozdania z badań NR SB/55806/10/2013, NR SB/55809/10/2013, NR SB/55851/10/2013), pobranej w dniu 14.10.2013r. z następujących punktów monitoringowych: ujęcie wody Graniczna (woda podawana do zbiorników), ujęcie wody ul. Prosta (woda podawana do zbiorników), Zbiornik Wzgórze Grudzia – ul. Prosta (woda podawana do sieci), które wykazały, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia.

Pismem znak: PW/3184/W/2013 z dnia 24.10.2013r. uzupełnionym pismem znak: PW/3258/W/2013 z dnia 04.11.2013r. strona wniosła o wygaszenie w/w decyzji oraz przedłożyła wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wyniki mikrobiologicznego badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci (SUW Graniczna – woda uzdatniona podawana do zbiorników, UW Prosta – woda podawana do zbiorników) i do zbiorników (Zbiorniki Grudzia) oraz z sieci (GWC Konopnicka) wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą, pobranej w dniu 29.10.2013r. (sprawozdania z badań Nr 1162P/29.10.2013-1/Z,

Nr 1162P/29.10.2013-4/Z Nr 1162P/29.10.2013-5/Z, Nr 1162P/29.10.2013-7/Z z dnia 31.10.2013r), które wykazały, że jakość wody niedezynfekowanej pod względem zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Kontrolne badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci (SUW – ul. Graniczna, SUW – ul. Prosta) i z sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10), pobranej w dniu 29.10.2013r., w ramach nadzoru sanitarnego (sprawozdanie z badań Nr: DL.OBS.9051.797.N.2012 z dnia 31.10.2013r.), wskazały na obecność **bakterii grupy coli – 1 jtk w 100 ml** w wodzie podawanej do sieci ze stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej.

Pismem znak: PW/3393/W/2013 z dnia 18.11.2013r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą poinformowała iż „...w związku z ponownymi badaniami na stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i ujawnieniu pojedynczych bakterii z grupy Coli podjęliśmy decyzję o jego wyłączeniu z eksploatacji do czasu uzyskania wyników wolnych od bakterii...”

Natomiast w dniu 19.11.2013r. pismem znak: PW/3407/W/2013 strona zwróciła się z wnioskiem „...o przedłużenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi Nr HK-530-114/13/13/D do dnia 24.01.2014r. ...”. Prośbę swoją uzasadniła tym, że „...Wykryto pojedyncze bakterie grupy Coli na wodzie niechlorowanej (SUW Graniczna), natomiast woda uzdatniona podawana do miasta chlorowana jest wolna od bakterii grupy coli oraz *Escherichia coli* – Zbiornik Wzgórze Grudzia...”, w związku z tym „...Wstrzymaliśmy podawanie wody do sieci ze stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej (...) celem prac naprawczych ustalających przyczynę zanieczyszczenia na w/w stacji...”. Ponadto strona zwróciła się z prośbą „...o wycofanie pisma z dnia 04.11.2013r. PW/3258/W/2013 o wygaszeniu decyzji PPIS w Gorzowie Wlkp....”

Do w/w wniosku strona załączyła wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, wyniki mikrobiologicznego badania wody, pobranej w dniu 15.11.2013r., niedezynfekowanej (SUW Graniczna - woda podawana do miasta), które wykazało, że jakość wody niedezynfekowanej podawanej do sieci ze stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej (sprawozdanie z badań Nr 1223P/15.11.2013-2/Z z dnia 18.11.2013r) w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.) z uwagi na obecność **bakterii grupy coli – 4 jtk w 100 ml.**, oraz dezynfekowanej (ujęcie wody ul. Prosta - woda podawana ze zbiorników

do miasta), które wykazały, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia (sprawozdanie z badań Nr 1223P/15.11.2013-1/Z z dnia 18.11.2013r).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Wykonane w ramach nadzoru sanitarnego badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci ze stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej, pobranej w dniu 29.10.2013r. oraz pobranej w dniu 15.11.2013r. z w/w punktu monitoringowego, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą, wskazało na niestabilność mikrobiologiczną jakości wody podawanej do sieci z ujęcia wody przy ul. Granicznej, z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Natomiast wykonane w ramach kontroli wewnętrznej badania wody dezynfekowanej podawanej do sieci z ujęcia wody przy ul. Prostej, pobranej w dniu 15.11.2013r. wykazało, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W świetle tego zapisu strona wnosząc o zmianę decyzji, miała wykazać istnienie, co najmniej jednej z tych przesłanek, a więc: „interes społeczny” lub „słuszny interes strony”.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz deklarację strony o wyłączeniu z eksploatacji ujęcia wody przy ul. Granicznej w celu przeprowadzenia prac zmierzających do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia wody, Organ uznał, iż dopuszczenie do spożycia przez ludzi wody dezynfekowanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą przy spełnieniu warunku: **utrzymywania poziomu chloru wolnego w wodzie w sieci w zakresie do 0,3 mg/l** (przy czym poziom ten winien zapewnić skuteczność prowadzonego procesu dezynfekcji), w terminie jw. pozwoli odbiorcom wody w miejscowości Kostrzyn nad Odrą na korzystanie z wody bezpiecznej dla zdrowia, a właścicielowi wodociągu na wykonanie dalszych niezbędnych prac zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uznając motywy przytoczone we wniosku za słuszne PPIS w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 155 K.p.a. zmienił powyższą decyzję uwzględniając w całości proponowane terminy.

Warunki określone w pkt II i III zmienionej decyzji pozostają bez zmian.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLKP.
mgr Edward Andrusyszyn

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. a/a

Do wiadomości :

1. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp., ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Sekcja HŻŻ i PU w/m (poczta elektroniczna)

RG/RG