

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.4.2016.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont schodów i kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej Oś. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą ”, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kładki obejmuje również cynkowanie natryskowe i jeśli tak jaka ma być łączna grubość?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje :

- a) przygotowanie powierzchni, zmycie, odtłuszczenie,
- b) oczyszczanie strumieniowo- ściernie
- c) wykonanie powłok malarskich należy stosować trójwarstwowe zestawy malarskie składające się z warstw:
 - aplikacja farby podkładowej epoksydowej z pigmentem aluminiowym, grubość 80 mikrometrów
 - aplikacja farby międzywarstwowej epoksydowej, grubość 100 mikrometrów
 - aplikacja farby nawierzchniowej poliuretanowej o wysokiej odporności na promieniowanie UV, grubość 100 mikrometrów.

Zabezpieczenie nie obejmuje metalizacji.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.