

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.09.2016.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ulice Jaworowa i Na Skarpie**”, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

1.*Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki profili podłużnych dla kanalizacji deszczowej.*

2.*Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma w pierwszej kolejności sugerować się zapisami projektu „Aktualizacja projektu-część sanitarna” z marca 2016r.? Rozbieżności dotyczą m.in.:*

-rodzaju rury zaprojektowanej na przykanalnikach (w aktualizacji jest PVC-U, w projekcie była rura PP-B),

-rodzaju studni (w aktualizacji są studnie betonowe, w projekcie były żelbetowe),

-rodzaju włazów studni betonowych (w aktualizacji są włazy z wypełnieniem betonowym, w projekcie były włazy żeliwne logowane – MZK Kostrzyn)

-rodzaju wpustów ulicznych (w aktualizacji są wpusty w klasie min C250, w projekcie były wpusty w klasie D400)

Specyfikacja odnosi się do pierwotnego projektu.

Odpowiedź:

1. Rysunki profili podłużnych zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający wyjaśnia:

- Należy przyjąć przykanaliki z rur PVC-U.

- Należy przyjąć studnie żelbetowe.

- W pasie drogowym należy zastosować włazy żeliwne z logo MZK Kostrzyn, natomiast poza pasem drogowym przyjąć włazy z wypełnieniem betonowym.

- Należy przyjąć wpusty w klasie D400.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.