

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.09.2016.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ulice Jaworowa i Na Skarpie**”, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

1.W załączonym projekcie budowlanym i wykonawczym jest mowa o kablu YKY 4x16 mm², natomiast w przedmiarze jest mowa o kablu YAKY 4x35 mm².

Jaki kabel należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

1.Do wyceny należy przyjąć kabel YAKY 4x35 mm².

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.