



4xYAKXS 1x240mm<sup>2</sup>

nazwa obw.	RB	RWC	PV	RG/01	RG/02	RG/03	RG/04	RG/05	RG/06	RG/07	RG/08	RG/09	RG/10	RG/11	RG/12
ochronnik przepięciowy	tablica rozdzielnic basenu	zasilanie rozdzielnic węzła	zasilanie rozdzielnic paneli pv	oswietlenie korytarza	oswietlenie korytarza	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie
nr przewodu	5x1x1 1x150mm	YDY 5x4	Opcja	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 4x1,5
rodzaj przew.	100KW	3KW	16KW	0,5KW	2KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW	0,5KW
moc obwodu			REZERWA												
nr aparatu															

UWAGI:

- OSPRAZET ELEKTROINSTALACYJNY RENOMOWANYCH FIRM
  - OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA
  - UKLAD SECI TN-S, ROZDZIAŁ PRZEWODU NASTĄPI W ROZDZ. RG,x
- UWAGI:  
PUNKT PODZIAKU NALEŻY UZIEMIĆ

UKLAD SECI TN-S  
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ  
SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA

LEGENDA:

- wyłącznik nadprądowy
- wyłącznik różnicowoprądowy
- wyłącznik różnicowoprądowy z czlonem nadprądowym
- rozłącznik bezpiecznikowy
- rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym
- ogranicznik przepięć

M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Investor:	Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Adres:	Kostrzyn nad Odrą, ul. Fabryczna, dz. nr 63/37, 63/10, 111/177, 111/174; 87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne
Nazwa zadania:	<b>BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b>
Obiekt:	<b>PARK WODNY KOSTRZYŃ NAD ODRĄ</b>
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr. bud.: ZAP/0142/PWOE/13, upr. bez ograniczeń
Sprawił:	mgr inż. Piotr Morkowski Nr upr. bud.: ZAP/0218/P00E/11, upr. bez ograniczeń
Arkusze:	1/4
<b>SCHEMAT ROZDZIELNICY RG</b>	
Dzielnica 11.2017	
Nr rys. Str.	
IE06	