

OS
L202012

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdychskich 27
tel. (95) 722-89-86, fax (95) 720-64-47
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow/
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 27.10.2020r.

HK-530-9/52/20

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie §21 ust. 1 pkt. 1 oraz §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci (SUW przy ul. Gorzyńskiej, SUW przy ul. Prostej), podawanej do zbiorników (SUW przy ul. Prostej) i z sieci (budynek główny MZK Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą) **wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą**, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.10.2020r., tj. nr:

- 340P/13.10.2020-2/Z z dnia 22.10.2020r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- 340P/13.10.2020-3/Z z dnia 22.10.2020r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- 340P/13.10.2020-4/Z z dnia 22.10.2020r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza wyników w/w badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
Kaczmarek
mgr inż. Małgorzata Kaczmarek

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI