

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. (95) 722-89-86, fax (95) 720-64-47
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow/
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 05.01.2022r.

HK.903.10.2021

poczta elektroniczna

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.) oraz sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci (SUW przy ul. Gorzyńskiej i ul. Prostej), podawanej do zbiorników (SUW przy ul. Prostej) i z dwóch punktów sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 i budynek główny MZK, ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą) **wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą**, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 09.12.2021r., tj.:

- nr: P/4/03/2021/6/FM/1 z dnia 28.12.2021r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- nr: P/4/03/2021/6/FM/2 z dnia 28.12.2021r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- nr: P/4/03/2021/6/FM/3 z dnia 28.12.2021r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- nr: P/4/03/2021/6/FM/10 z dnia 28.12.2021r. (parametry grupy A oraz B),
- nr: P/4/03/2021/6/FM/11 z dnia 28.12.2021r. (parametry grupy A oraz B),
- nr: P/0/12/2021/378/F/1 z dnia 05.01.2022r. (mangan - ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W w/w okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionował jedną próbkę wody pobraną w ramach kontroli wewnętrznej z uwagi na przekroczenie w wodzie z sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 w Kostrzynie nad Odrą) najwyższej dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego „mangan”.

Kontrolne badanie próbki wody pobranej po przeprowadzeniu działań naprawczych wykazało, że jakość wody w zakresie w/w parametru uległa poprawie.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Analiza wyników w/w badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).

z up. p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp.

p.o. Kierownik
Sekcji Higieny Pracy

mgr inż. Paweł Siewruk

Otrzymują (pocztą elektroniczną):

1. Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(e-mail: mzk@kostrzyn.pl)
2. a/a

Do wiadomości (pocztą elektroniczną):

1. Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl)
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
(e-mail: gorzowwlpk.piw@wet.zgora.pl)