

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.




66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: pssegorzow@wssc.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

HK.903.50.2022

+ poczta elektroniczna



Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3, 4, 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przesyła *Obszarową ocenę jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności miasta Kostrzyn nad Odrą za rok 2021.*

Do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Kostrzyna nad Odrą wykorzystywana jest woda podziemna z utworów czwartorzędowych (studnie głębinowe), ujmowana z dwóch ujęć wody zlokalizowanych przy ul. Gorzyńskiej i ul. Prostej, wchodzących w skład wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą.

1. Wodociągi publiczne:

a) wykaz producentów wody zaopatrujących ludność miasta:

- Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą - wodociąg publiczny w Kostrzynie nad Odrą zaopatrujący w wodę prawie 100% mieszkańców miasta Kostrzyn nad Odrą,

b) wielkość produkcji wody:

- 3677 m³/d,

c) liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

- ok. 17695 osób

d) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji:

- Mieszkańcy zaopatrywani z w/w wodociągu publicznego korzystali z wody, której jakość na koniec roku 2021 odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 ze zm.)*.
- Procesy stosowane do uzdatniania wody: napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie.

e) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

W 2021r. w wodzie podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą odnotowano jednorazowe przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli - dwukrotnie) oraz fizykochemicznych (mangan, mętność).

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora ujęcia jakość wody uległa poprawie.

f) zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze:

- Na terenie miasta nie odnotowano zgłoszeń przypadków chorób i zatruc wodorazależnych, o potwierdzonej etiologii.

g) prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody:

W 2021r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Indywidualne ujęcia wody:

W wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą w miesiącu wrześniu 2021r. odnotowano okresowe pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe). Przez okres 31 dni obowiązywała tam decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Przez ten okres szpital zaopatrywany był z sieci wodociągu miejskiego w Kostrzynie nad Odrą, stanowiącego rezerwowo źródło zaopatrzenia w wodę.

Ponadto w ciągu roku stwierdzono jednorazowe przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) i fizykochemicznych (mangan, jon amonowy) jakości wody.

W wyniku podjęcia działań naprawczych przez administratora ujęcia jakość wody uległa poprawie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Lp.p.
mgr inż. Ewelina Siorkowska

W załączeniu:

1. Obszarowa ocena jakości wody za rok 2021

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

AG

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2021r. (wodociągi publiczne)

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczone parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	3677	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	17695	odpowiada	- bakterie grupy coli - mętność - mangan	-	- płukanie sieci wodociągowej

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2021r. (indywidualne ujęcia wody)

Podmiot zaopatrujący w wodę	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczone parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez podmiot
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	42	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.	453	odpowiada	- bakterie grupy coli - Enterokoki kałowe	W dniu 15.09.2022r. wydano decyzję o braku przydatności do spożycia przez ludzi. Z uwagi na poprawę jakości wody wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie ww. decyzji.	- dezynfekcja, płukanie sieci wodociągowej
								- mangan - jon amonowy		- płukanie sieci wodociągowej

