

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.11.2014.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1, ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. M. Reja w Kostrzynie nad Odrą - etap I.**”, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1, 1a i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy w zakresie zadania wchodzi wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odD21 do D30 o długości 53m z rury PP DN250 oraz wpustów WR16 i WR17?

Odpowiedź:

Tak. Należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej odD21 do D30 o długości 53m z rury PP DN250 oraz wpusty WR16 i WR17.

Pytanie 2:

Czy w zakresie zadania wchodzi wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od D21 do D22 o długości 8m oraz wpustów WR14 i WR15?

Odpowiedź:

Nie. Ten odcinek nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 3:

Czy w zakresie zadania wchodzi wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od A27 do A28 o długości 17m?

Odpowiedź:

Nie. Ten odcinek nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 4:

Jaka ma by średnica przykanalików do wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej? – na profilach są DN160 natomiast w przedmiarze DN200.

Odpowiedź:

Należy przyjąć średnicę przykanalików DN200.

Pytanie 5:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego załączników do projektu – tj. warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji z zarządcą drogi, MZK, ENEA, PSG, itd.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił posiadane warunki techniczne i uzgodnienia na stronie internetowej.

Pytanie 6:

W jakim zakresie ma zostać odtworzona nawierzchnia jezdni? Czy na szerokości około 1,2 – 1,5m po robotach ziemnych, czy na całej szerokości pasa jezdni.

Odpowiedź:

Należy przyjąć roboty odtworzeniowe po robotach ziemnych na szerokości około 1,2 – 1,5m.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.