

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.2.2015.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic: Wodnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą”**, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Z jakiego materiału wykonana jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej DN 500, do której należy podłączyć przykanaliki od nowo budowanych wpustów ulicznych poprzez nadbudowanie studni?

Odpowiedź:

Sieć kanalizacji deszczowej DN 500 wykonana jest w technologii betonowej.

Pytanie 2:

Dokumentacja projektowa określa studnie do nadbudowania wykonane z gotową kinetą. Czy Zamawiający dopuści wykonanie studni do nadbudowania jako studnie z kinetą murowaną na istniejącym kanale?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza studni murowanych.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie na jakiej głębokości zalega woda gruntowa, w celu określenia kosztów odwodnienia wykopów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych.

Pytanie 4:

Jeśli Zamawiający posiada to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej badań geologicznych ulicy wodnej lub terenów przyległych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych.

Pytanie 5:

Proszę o udzielenie informacji, czy włączenia przykanalików do studni, w których wlot przykanalika jest nad dnem studni wyżej niż 0,8m, należy wykonać jako włączenie kaskadowe. Proszę również podać, czy ewentualnie ma to być kaskada wewnętrzna czy zewnętrzna?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje włączeń wpustów za pomocą kaskad.

Pytanie 6:

W opisie dokumentacji projektowej podane jest, że włazy kanalizacyjne mają być bez wentylacji, natomiast w specyfikacji technicznej określone są jako włazy wentylowane. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju włazów.

Odpowiedź:

Należy stosować włazy niewentylowane.

Pytanie 7:

Jeśli Zamawiający posiada nagrania z inspekcji TVC kanalizacji deszczowej DN500 w ul. Wodnej, to prosimy o je zamieszczenie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada inspekcji telewizyjnej kanałów.

Pytanie 8:

W przedmiarze branży drogowej widnieje dział D-03.00.00.

Odwodnienie korpusu drogowego, obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej, studzienek ściekowych fi 500 mm, wpust żeliwny typu drogowego, przykanalik z rur PVC fi 200 mm – 10 szt.

Prosimy o podanie jakiego zakresu ta pozycja dotyczy (nr studni), gdyż przedmiar sanitarny w zupełności obejmuje ilości studzienek ściekowych wpustów ulicznych i długości przykanalików DN200 PVC oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź:

Całość robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej została ujęta w przedmiarze branży sanitarnej. Przedmiar nie obejmuje regulacji istniejącego uzbrojenia.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.