

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.4.2015.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”** do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga spełnienia powyższego warunku.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte Pkt. Nr 5.1.3

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte Pkt. Nr 5.1.3

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga na w/w zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200, 250, 300 mm systemu C z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź:

Rury powinny być glazurowane. Resztę wymagań należy uwzględnić w oparciu o Specyfikację Techniczną oraz dokumentacją projektową.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.