

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.4.2015.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”** do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-04.03.01 odnośnie materiałów do skropienia warstw konstrukcyjnych i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13808, PN-EN 12591, PN-EN 12597) i dokumenty techniczne (WT-3:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SST D-04.03.01. Materiał do skropienia warstw konstrukcyjnych zgodnie z aktualnymi normami (PN-EN 13808, PN-EN 12591, PN-EN 12597) i warunkami technicznymi WT-3:2010

Pytanie 2:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-04.04.00 odnośnie materiałów i parametrów warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SST D-04.04.00. Materiały i parametry warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z aktualnymi normami (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i warunkami technicznymi WT-4:2010

Pytanie 3:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-04.04.02 odnośnie materiałów i parametrów warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SST D-04.04.02. Materiały i parametry warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z aktualnymi normami (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i warunkami technicznymi WT-4:2010

Pytanie 4:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-04.05.01 odnośnie materiałów i parametrów warstwy ulepszanego podłoża stabilizowanego cementem i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 14227-1, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-5:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SST D-04.05.01. Materiał i parametry warstwy ulepszanego podłoża stabilizowanego cementem zgodnie z aktualnymi normami (PN-EN 14227-1, PN-EN 13242 i normy związane) i warunkami technicznymi WT-5:2010

Pytanie 5:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-04.07.01 odnośnie wymagań w stosunku do kruszyw oraz właściwości betonu asfaltowego AC 22 P (na ruch KR3-4) do warstwy podbudowy i powołanie się na dokumenty techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2010. Przywołane w SST dokumenty techniczne (WT-1 i WT-2) z roku 2008 są nieaktualne i zostały zastąpione ze względu na błędy i niezgodności tam zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SST D-04.07.01. Materiał Kruszywo i właściwości betonu asfaltowego AC 22P (KR3-4) zgodnie z warunkami technicznymi WT-1:2010 i WT-2:2010

Pytanie 6:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-05.03.05b odnośnie wymagań w stosunku do kruszyw oraz właściwości betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (na ruch KR3-4) i powołanie się na dokumenty techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2010. Przywołane w SST dokumenty techniczne (WT-1 i WT-2) z roku 2008 są nieaktualne i zostały zastąpione ze względu na błędy i niezgodności tam zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SST D-05.02.05b. Materiał Kruszywo i właściwości betonu asfaltowego AC 16 W (KR 4) zgodnie z warunkami technicznymi WT-1:2010 i WT-2:2010

Pytanie 7:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów SST D-05.03.05a odnośnie wymagań w stosunku do kruszyw oraz właściwości betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 (na ruch KR4) i powołanie się na dokumenty techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2010. Przywołane w SST dokumenty techniczne (WT-1 i WT-2) z roku 2008 są nieaktualne i zostały zastąpione ze względu na błędy i niezgodności tam zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w SST D-05.03.05a. Materiał i właściwości mieszanki typu SMA 8 (KR4) zgodnie z wymaganiami WT-1 i WT-2 z 2010r.

Pytanie 8:

Prosimy o ujednolicenie zapisów w SST D-05.03.05a i określenie rodzaju mieszanki do warstwy ścieralnej. W pkt. 1.3 jest napisane, że do warstwy ścieralnej ma być zastosowany beton asfaltowy AC 8 S 50/70. Natomiast w pkt. 5.2 są przedstawione wymagania dla mieszanki typu SMA 8.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 8

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.