

Zestawienie układów nawiewnych, wywiewnych oraz pomieszczeń które obsługują i ilości powietrza

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Pow	Wys	Kubatura	w	il.os	Ilość pow	Przyjęto	ukł. nawiewny	ukł. wywiewny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
PIWNICA											
1	-1.01	HOL	31	2,7	83,7	1	-	83,7	85	N1	p.W1
2	-1.02	SZATNIA	10,4	2,7	28,1	1	-	28,08	30	N1	W1
3	-1.03	PRZEDSIONEK	2,16	2,7	5,8	-	-	-	65	p.N1	p.W3
4	-1.04	WC	11,1	2,7	30,0	-	-	-	65	p.N1	W3
5	-1.05	PRACOWNIA LITOGRAFII	24,47	2,7	66,1	2	-	132,138	140	N1	W1
6	-1.06	KOMUNIKACJA	8,07	2,7	21,8	1	-	21,789	20	p.N1	W1
7	-1.07	WIELOFUNKCYJNA SALA ZABAW	47,67	2,7	128,7	2	-	257,418	260	N1	W1
8	-1.08	PRACOWNIA CERAMICZNA	30,81	2,7	83,2	4	-	332,748	330	N1	W1
9	-1.10	PRACOWNIA GRAFIKI	19,27	2,7	52,0	2	-	104,058	120	N1	W1
10	-1.11	MAGAZYN	10,23	2,7	27,6	1	-	27,621	30	p.N1	W1
11	-1.12	CIEMNIA FOTOGRAFICZNA	19,27	2,7	52,0	2	-	104,058	120	N1	W1
12	-1.14	POM. SOCJALNE	7,26	2,7	19,6	1	2	19,602	95	N1	p.W3
13	-1.15	WC	4,26	2,7	11,5	-	-	-	75	p.N1	W3
14	-1.16	POM. TECHNICZNE	36,86	2,7	99,5	-	-	-	-	-	-
15	-1.17	POM. TECHNICZNE	22,85	2,7	61,7	-	-	-	-	-	-
PARTER											
16	0.01	PRZEDSIONEK	10,00	3,60	36,00	-	-	-	-	-	-
17	0.02	POM. EKSPozycyjne	36,10	3,60	129,96	2	-	259,92	260	N1	W1
18	0.03	BIURO	10,32	3,60	37,15	1	1	8,28	30	N1	p.W1
19	0.04	KOMUNIKACJA	15,00	2,50	37,50	1	-	37,5	150	N1	p.W3
20	0.05	WC MĘSKI	3,60	2,50	9,00	-	-	-	75	p.N1	W3
21	0.06	WC DAMSKI	3,10	2,50	7,75	-	-	-	75	p.N1	W3
22	0.07	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,30	2,50	13,25	-	-	-	75	p.N1	W3
23	0.08	HOL Z EKSPozycją	47,67	2,60	124,94	1	-	362,292	360	N1	W1
24	0.10	POM. EKSPozycyjne	44,90	3,60	161,64	2	-	323,28	330	N1	W1
25	0.11	MAGAZYN	7,00	3,40	23,80	1,5	-	35,7	35	p.N1	W1
26	0.12	POM. SOCJALNE	7,70	3,50	26,95	1	4	26,95	80	N1	W1
27	0.13	POM. EKSPozycji i WYSTAW	37,00	3,60	133,20	2	-	266,4	270	N1	W1
28	0.14	POM. EKSPozycji i WYSTAW	47,80	3,60	172,08	2	-	344,16	350	N1	W1
I PIETRO											
29	1.02	PRACOWNIA INFORMATYKI	27,00	3,10	83,70	2	-	167,4	170	N1	W1
30	1.03	MAGAZYN	3,20	1,60	5,12	1,5	-	7,68	10	p.N1	W1
31	1.04	KOMUNIKACJA	10,50	2,70	28,35	1	-	28,35	150	N1	p.W3
32	1.05	WC DAMSKIE	3,60	2,70	9,72	-	-	-	75	p.N1	W3
33	1.06	WC MĘSKIE	3,90	2,70	10,53	-	-	-	75	p.N1	W3
34	1.07	PRACOWNIA WIELOFUNKCYJNA	41,50	3,10	128,65	2	-	257,3	260	N1	W1
35	1.08/1.13	SALA MULTIMEDIALNA	47,10	3,10	146,01	2	-	292,02	290	N1	W1
36	1.09	PRACOWNIA WIELOFUNKCYJNA	49,10	3,10	152,21	2	-	304,42	310	N1	W1
37	1.11	SERWEROWNIA	12,40	3,10	38,44	0,5	-	19,22	20	N1	W1
38	1.12	POM. SOCJALNE	11,80	3,00	35,40	1	4	35,4	80	N1	W1
II PIETRO											
39	2.01	KOMUNIKACJA	28,10	2,5	70,3	0,5	-	35,125	40	p.N2	W2
40	2.02	POK. GOŚCINNY	11,60	2,5	29,0	1	2	29	40	N2	W2
41	2.03	KUCHNIA	12,50	2,5	31,3	1	-	31,25	50	p.N2	W5
42	2.04	ŁAZIENKA	4,80	2,5	12,0	1	-	12	75	p.N2	W4
43	2.05	POK. GOŚCINNY	20,30	2,5	50,8	1	3	50,75	80	N2	W2
44	2.06	POK. GOŚCINNY	16,50	2,5	41,3	1	2	41,25	40	N2	W2
45	2.07	POK. GOŚCINNY	36,50	2,5	91,3	1	9	91,25	180	N2	W2
46	2.08	POK. GOŚCINNY	34,30	2,5	85,8	1	9	85,75	180	N2	W2
47	2.09	POM. WYPÓCZYNKU DLA GOŚCI	36,10	2,5	90,3	1	-	90,25	235	N2	p.W4, p.W5
48	2.10	UMYWALNIA KOBIEC	14,10	2,5	35,3	1	-	35,25	100	p.N2	W4
49	2.11	UMYWALNIA MEŻCZYZN	12,60	2,5	31,5	1	-	31,5	100	p.N2	W4

Układ	Ilość. pow.	
N1	4 290	m3/h
N2	845	m3/h
W1	3 875	m3/h
W2	440	m3/h
W3	515	m3/h
W4	275	m3/h
W5	100	m3/h