

## Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.4.2019.GC

### WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 t.j.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”**, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

#### Pytanie 1

1. W załączonym przedmiarze brakuje takich robót jak: malowanie wnek grzejnikowych, przekucia, zamurowania i inne prace wykończeniowe. Czy Zamawiający przewiduje ich wykonanie? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych

**Odpowiedź:**  
**Ad.1**

Wnęki grzejnikowe należy pozostawić bez malowania w stanie istniejącym. Wszelkie przekucia, zamurowania i inne prace wykończeniowe należy wykonać.

*Z poważaniem*

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

**BURMISTRZ**  
dr Andrzej Kunt

*dr Andrzej Kunt*

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.