



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdynskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 29.10.2014r.

DECYZJA Nr HK-530-125/25/14/D

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą znak: PW/2225/2014 z dnia 15.09.2014r. (data wpływu 19.09.2014r.), uzupełnionego pismami znak: PW/2268/2014 z dnia 22.09.2014r., PW/2406/W/2014 z dnia 08.10.2014r. oraz PW/2429/W/2014 z dnia 10.10.2014r.

POSTANAWIA

uchylić decyzję Nr HK-530-125/8/14/D z dnia 05.09.2014r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2014r. administrator ujęcia wody w Kostrzynie nad Odrą tj.: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą, pismem znak: PW/2060/14 poinformował, że „...w próbkach wody pobranej w dniu 20.08.2014r. zostały wykryte pojedyncze bakterie z grupy coli i enterokoki: 1) w wodzie podawanej z ul. Granicznej do Zbiorników Wzgórze Grudzia oznaczono: bakterie z grupy coli – 6 jtk/100ml oraz enterokoki – 5 jtk/100ml. 2) w wodzie podawanej do Zbiorników Grudzia pobranej na ul. Prostej oznaczono bakterie z grupy coli – 1 jtk/100ml, 3) w wodzie podawanej ze Zbiorników Grudzia do sieci miejskiej nie wykryto żadnych bakterii...” (sprawozdania z badań Nr 339P/20.08.2014-1/Z, Nr 339P/20.08.2014-2/Z z dnia 25.08.2014r., Nr

339P/20.08.2014-3/Z z dnia 26.08.2014r.). Ponadto powiadomił, iż „*W dniu dzisiejszym zostały pobrane nowe próby wody do badań laboratoryjnych. Ujęcie wody wraz z SUW przy ul. Granicznej zostało wyłączone z eksploatacji...*”.

Przedłożone przez stronę w dniu 01.09.2014r. wyniki mikrobiologicznego badania wody pobranej w dniu 26.08.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej, podawanej do zbiorników z ujęcia wody przy ul. Prostej, podawanej do sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą oraz z sieci wodociągowej w punktach monitoringowych: budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 i Grupowy Węzeł Ciepły ul. M. Konopnickiej, wykazały obecność bakterii **grupy coli**:

- w wodzie podawanej do sieci wodociągowej z ujęcia wody przy ul. Prostej - **2 jtk w 100ml**,
- w wodzie z sieci (budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10) - **4 jtk w 100ml** oraz enterokoków kałowych: - **1 jtk w 100ml**,

natomiast w wodzie podawanej do zbiorników z ujęcia przy ul. Prostej i w wodzie z sieci (GWC przy ul. Konopnickiej 34a) - 0 jtk w 100ml,

(sprawozdania z badań Nr 339P/26.08.2014-1/Z, Nr 339P/26.08.2014-2/Z, Nr 339P/26.08.2014-3/Z, Nr 339P/26.08.2014-4/Z z dnia 29.08.2014r.).

Badanie wody pobranej w dniu 01.09.2014r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą (sprawozdanie z badań Nr DL.OBS.9051.880.N.2014 z dnia 04.09.2014r.) wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości - **4 jtk w 100ml** w wodzie podawanej do sieci z ujęcia przy ul. Prostej (najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody – 0 jtk w 100ml), natomiast w sieci w punktach monitoringowych: Grupowy Węzeł Ciepły ul. M. Konopnickiej i budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 liczba bakterii grupy coli wynosi - 0 jtk w 100 ml.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w dniu 05.09.2014r. wydał decyzję Nr HK-530-125/8/14D o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą, przy wprowadzeniu obowiązku ciągłej dezynfekcji wody podawanej do sieci, w ściśle określonym terminie tj. do dnia 10.10.2014 r.

Pismem znak: PW/2225/2014 z dnia 15.09.2014r. (data wpływu 19.09.2014r.) strona wystąpiła o uchylenie decyzji Nr HK-530-125/8/14D z dnia 05.09.2014r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą wskazując, że „...przeprowadziliśmy badania mikrobiologiczne wody pobranej w dniu 09.09.2014r.:

- podawanej do zbiorników na Wzgórzu Grudzia (woda niedezynfekowana),

zbiorników na Wzgórzu Grudzia; ujęcie wody ul. Prosta – woda podawana do zbiorników; Zbiornik Wzgórze Grudzia -woda podawana do sieci; sieć - GWC ul. Konopniczej 34a i ul. Drzewicka 8-10, (sprawozdania z badań Nr 244P/02.10.2014-1/Z, Nr 244P/02.10.2014-2/Z, Nr 244P/02.10.2014-3/Z, Nr 339P/02.10.2014/Z z dnia 07.10.2014r), które wykazały, że liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków wynosi 0 jtk w 100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Decyzją j.w. Organ nałożył na stronę obowiązki polegające na:

- doprowadzeniu wody niedezynfekowanej podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 ze zmianami) oraz dopuścić do spożycia przez ludzi wodę dostarczaną z w/w wodociągu pod warunkiem prowadzenia bieżącej ciągłej dezynfekcji wody.

Przedstawione przez stronę wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie działań naprawczych (pobranej w dniu 16.09.2014r.) i wody niedezynfekowanej pobranej w dniu 02.10.2014r. po ich zakończeniu oraz kontrolne badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci z ujęć wody przy ul. Granicznej i ul. Prostej, a także z sieci w punkcie monitoringowym: budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10, pobranej w dniu 14.10.2014r. w ramach nadzoru sanitarnego (sprawozdania z badań Nr: DL.OBS.9051.1101.N.2014, Nr: DL.OBS.9051.1102.N.2014 z dnia 17.10.2014r., Nr: DL.OBS.9051.1100.N.2014 z dnia 21.10.2014r.) wykazały, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. postanowił uchylić decyzję: **Nr HK-530-125/8/14/D z dnia 05.09.2014r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą**, ze względu na to, że jakość wody uległa poprawie i spełnia wymagania określone w w/w rozporządzeniu.

- podawanej do miejskiej sieci wodociągowej ze Zbiorników Grudzia (woda dezynfekowana),
- punktu poboru wody ul. Drzewicka 8-10 (woda dezynfekowana)
- z punktu poboru wody GWC Konopnicka (woda dezynfekowana), które to potwierdzają, że woda pod względem bakteriologicznym jest wolna od bakterii (*Escherichia coli*, grupa coli, *Enterokoki*) i odpowiada wymaganiom Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.)....'' oraz przedłożyła wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, w trakcie prowadzonych działań naprawczych, wyniki badania wody pobranej w dniu 09.09.2014r. z w/w punktów (sprawozdania z badań Nr 339P/09.09.2014-1/Z z dnia 12.09.2014r., Nr 244P/09.09.2014-3/Z z dnia 16.09.2014r.).

W uzupełnieniu do w/w wniosku, pismem znak: PW/2268/2014 z dnia 22.09.2014 r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą poinformowały o wykonanych dotychczas działaniach naprawczych polegających na: „...1. Na ujęciu wody przy ul. Granicznej odłączyliśmy całkowicie z instalacji zbiornik wody do płukania filtrów stacji uzdatniania wody (wg wyników badania wody z dnia 26.08.2014r. zbiornik ten był źródłem zanieczyszczenia bakteriologicznego). 2. Przebudowaliśmy instalację wody do płukania filtrów. W tym celu wybudowany został dodatkowy kolektor ssący DN 225 mm o długości ok. 5m z zaworem odcinającym. Obecnie woda do płukania filtrów SUW jest pobierana bezpośrednio ze zbiornika wody czystej. 3. Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Granicznej zostało uruchomione do pracy na przelew (brak podawania wody do sieci miejskiej).

4. W dniu 16.09.2014r. zostały pobrane próbki wody niedezynfekowanej z ujęcia wody przy ul. Granicznej tj.: - wody surowej, - wody po I stopniu uzdatniania, - wody po stacji uzdatniania (po II st. uzdatniania) oraz wody niedezynfekowanej podawanej z ujęcia wody przy ul. Prostej do zbiorników na wzgórzu Grudzia i wody dezynfekowanej podawanej ze zbiorników do sieci miejskiej. Wszystkie badania potwierdzają, że woda pod względem bakteriologicznym jest wolna od bakterii (*Escherichia coli*, Bakterie grupy coli, *Esterokoki*) (...),

5. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 22.09.2014r. włączamy podawanie wody z ujęcia przy ul. Granicznej do zbiorników na wzgórzu Grudzia i do sieci zgodnie z poleceniem wynikającym z decyzji (...) oraz włączamy dezynfekcję wody na wyjściu z ujęcia wody przy ul. Granicznej...''

oraz przedłożyły wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z w/w punktów w dniu 16.09.2014r., które wykazały, iż liczba bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, *Enterokoków* wynosi 0 jtk w 100 ml (sprawozdanie z badań Nr 339P/16.09.2014/Z z dnia 18.09.2014r.).

Ponadto pismem znak: PW/2406/W/2014 z dnia 08.10.2014r. przedłożyły wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, po zakończonych działaniach naprawczych, wyniki badań wody niedezynfekowanej, pobranej w dniu 02.10.2014r. z punktów: SUW Graniczna – woda podawana do

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLKP.
mgr Edward Andrusyszyn
2. upoważnienia
Kausmord

W załączeniu:

- kserokopie sprawozdań z badań Nr: DL.OBS.9051.1101.N.2014, Nr: DL.OBS.9051.1102.N.2014 z dnia 17.10.2014r., Nr: DL.OBS.9051.1100.N.2014 z dnia 21.10.2014r.

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. a/a

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Sekcja HŻŻ i PU w/m (pocztą elektroniczną)

MK,DK