



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

URZĄD MIASTA
Kostrzyn nad Odrą
HK- 530-37/7/M6 P E Y N E Ł O
2016 -04- 20
L. dz. 3343
ilość zał.
podpis: *GW*

Gorzów Wlkp., dnia 14.04.2016r.

Burmistrz
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przesyła *Obszarową ocenę jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności miasta Kostrzyn nad Odrą za rok 2015.*

1. Wodociągi publiczne:

W 2015r. ludność miasta Kostrzyn nad Odrą zaopatrywana była w wodę przez wodociąg publiczny w:

- Kostrzynie nad Odrą,

administrowany przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Z wody podawanej przez w/w wodociąg korzysta prawie 100 % mieszkańców miasta, tj. ok. 18,1 tys. osób.

W 2015r. mieszkańcy zaopatrywani z w/w wodociągu korzystali z wody, której jakość odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

2. Indywidualne ujęcia wody:

W 2015r. wodę z indywidualnego ujęcia, wykorzystywaną jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej, dostarczał wodociąg własny:

- Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
Danuta Kozera
mgr inż. Danuta Kozera

W załączeniu:

1. Obszarowa ocena jakości wody za rok 2015.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2015r. (Wodociągi publiczne)

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczony e parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	2394	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	18155	odpowiada	-	-	-

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2015r. (Woda wykorzystywana do działalności handlowej z indywidualnych ujęć)

Podmiot zaopatrujący w wodę	Miejscowość w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Jakość wody	Przekroczony e parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez podmiot
Wodociąg własny Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	80	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.	odpowiada	-	-	-