

LEGENDA

-  - proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x35mm² -
długość 616m / 730m (długość trasy / długość kabla)
-  - proj. taśma FeZn 25x4 (bednarka)
- 24m/30m - długość trasy / długość kabla
- RO** - proj. rura osłonowa dwucienna z polietylenu wysokiej gęstości,
średnica zewnętrzna 75
- ROM** - proj. przepust mechaniczny -- rura osłonowa dwucienna z
polietylenu wysokiej gęstości, średnica zewnętrzna 75
-  - proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stożkowy, z powłoką
cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne
powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie,
wysięgnik dł. 1,5 m, wysokość zawieszenia oprawy 9 m, z oprawą
oświetleniową: moc lampy 150 W, trzonek E27, II klasa ochronności,
IP43/65, kłosz z poliwęglanu, jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik
- SO** - projektowana szafka oświetleniowa typu OPN 483F prod.H.Sypniewski,
wraz ze złączem pomiarowym ZK1-1P (w zakresie ENEA Operator Sp. z
o.o.). Schemat ideowy przedstawia rys. nr E2

 USŁUGI PROJEKTOWE - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498					Nr rysunku: E0
Inwestor : MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ UL. GRANICZNA 2					Skala: 1:500
Obiekt : Przebudowa drogi miejskiej ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą Obręb 0007 Zatorze Fabryczne, dz. nr 64; 87					Faza: PB
Temat : RYSunek POGLĄDOWY Strefy oddziaływania linii napowietrznej SN i WN					
Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis	
Opracował:	mgr inż. Mateusz Janiak		12.2016		
Projektant:	mgr inż. Rafał Frieske	LBS/0010/POOE/06 LBS/IE/2064/06	12.2016		