

nazwa obw.		RWC/O1	RWC/G1	RWC/G2	
	ochronnik	oświetlenie	gniazdo	gniazdo	
	przepięciowy		230V	230V	
nr przewodu					
rodzaj przew.		YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	
moc obwodu		0,2kW	2kW	2kW	
nr aparatu					

YKYžo 5x6mm² z RG

Wzrost w rurze elektroinstalacyjnej ICA3321 śr. 32

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka			
Inwestor:		Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	
Adres:		Kostrzyn nad Odrą ul. A. Mickiewicza dz. nr 134/6 ; 134/7 ; 135/1 jed. ewid. 080101_1 Kostrzyn n/Odrą ,obręb ewid. 080101_1.0004 Śródmieście	
Nazwa zadania: KOSTRZYŃSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO, ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SPOJALNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, PRZEBUDOWA ISTNIĄCEGO ŁĄCZNIKA SZKOŁY, ROZBIÓRKA ISTNIĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ			
Obiekt:		HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA	
Projektował:		mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 – upr. Ele. bez ograniczeń	
Sprawdziła:		mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. ZAP/0218/POOE/11 – upr. Ele. bez ograniczeń	
Opracował:		Branża: Inst. Ele. Faza: WYK. Skala: --- Data: 03.2017 Nr rys. IF09 Str.	
TREŚĆ RYSUNKU		SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC	