

OPINIA Nr08065.....

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Kostrzyn nad Odrą ul. Czereśniowa 1

dotycząca budynku : Przedszkole Miejskie nr 2


sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego: Zbigniew Kwiatkowski

Dotyczy przewodów kominowych w pomieszczeniu kuchennym

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowy nr 2 (patrz szkic) odpowiada wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może być przeznaczony do podłączenia urządzeń.

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:



1. przekrój 0,14 x 0,27
2. ,-, 0,20 x 0,27
3. ,-, 0,17 x 0,27

Front budynku ul. Czereśniowa

☐ - przewody wentylacyjne

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz.414) oraz o Ustawę o Ochronie P- poz. (z dnia 03.11.1992 r. Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię sporządzono w 3 egzemplarzach po 2 egz. dla zleceniodawcy, a/a

MISTRZ KAMINIARSKI
Zbigniew Kwiatkowski

(podpis i pieczęć opiniodawcy)