

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841

OSJewo
2021 03 18

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

HK.903.23.2021

+ poczta elektroniczna

Gorzów Wlkp., dnia 16.03.2021r.

Burmistrz
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3, 4, 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przesyła *Obszarową ocenę jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności miasta Kostrzyn nad Odrą za rok 2020.*

Do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Kostrzyna nad Odrą wykorzystywana jest woda podziemna (studnie głębinowe), ujmowana z dwóch ujęć wody zlokalizowanych przy ul. Gorzyńskiej i ul. Prostej, wchodzących w skład wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą.

1. Wodociągi publiczne:

a) wykaz producentów wody zaopatrujących ludność miasta:

- Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą - wodociąg publiczny w Kostrzynie nad Odrą zaopatrujący w wodę prawie 100% mieszkańców miasta Kostrzyn nad Odrą,

b) wielkość produkcji wody:

- 3703 m³/d,

c) liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

- ok. 17400 osób

d) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji:

- Mieszkańcy zaopatrywani z w/w wodociągu publicznego korzystali z wody, której jakość na koniec roku 2020 odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294)*
- Procesy stosowane do uzdatniania wody: napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie.

e) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

W 2020r. na wodociągu publicznym w Kostrzynie nad Odrą odnotowano pojedyncze jednorazowe (punktowe) przekroczenie parametru fizykochemicznego (mętność).

Po przeprowadzeniu przez administratora ujęcia działań naprawczych jakość wody uległa poprawie.

f) zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze:

- Na terenie miasta nie odnotowano zgłoszeń przypadków chorób i zatruc wodoraznych o potwierdzonej etiologii.

g) prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody:

W 2020r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Indywidualne ujęcia wody:

Na indywidualnym ujęciu wody Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą odnotowano w wodzie z sieci jednorazowe odchylenie parametrów:

- mikrobiologicznego (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h) – marzec 2020r.,
- fizykochemicznego (mangan i mętność) – grudzień 2020r.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora ujęcia uzyskano poprawę jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Górzowie Wlkp.
Kaczmarek
mgr inż. Małgorzata Kaczmarek

W załączeniu:

1. Obszarowa ocena jakości wody za rok 2020

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2020r. (wodociągi publiczne)

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczone parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	3703	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	17400	odpowiada	- mętność	-	- płukanie sieci wodociągowej

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2020r. (indywidualne ujęcia wody)

Podmiot zaopatrujący w wodę	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczone parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez podmiot
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	42	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.	538	odpowiada	- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - mętność - mangan	-	- płukanie sieci wodociągowej