

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. (95) 722-89-86, fax (95) 720-64-47
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow/
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 20.07.2021r.

HK.903.113.2021

poczta elektroniczna

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci (SUW przy ul. Gorzyńskiej i ul. Prostej) i z sieci (budynek główny MZK, ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą) **wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą**, pobranych w okresie 07-12.07.2021r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej tj.:

- Nr: DL.OBS.9051.01058.2021 z dnia 12.07.2021r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- Nr: DL.OBS.9051.01059.2021 z dnia 12.07.2021r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- Nr: DL.OBS.9051.01060.2021 z dnia 20.07.2021r. (parametry grupy A oraz B),
- Nr: P/0/07/2021/234/M/1 z dnia 16.07.2021r. (bakterie grupy coli - ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W w/w okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionował jedną próbkę wody pobraną w ramach nadzoru sanitarnego z uwagi na obecność w wodzie podawanej do sieci (SUW przy ul. Gorzyńskiej) bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100ml (przy najwyższej dopuszczalnej wartości parametru w próbce wody – 0 jtk w 100 ml). Kontrolne badanie próbki wody pobranej po przeprowadzeniu działań naprawczych wykazało, że jakość wody w zakresie w/w parametru uległa poprawie.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Analiza wyników w/w badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Małgorzata Kaczmarek

W załączeniu:

- kserokopie sprawozdań z badań nr: DL.OBS.9051.01058.2021, DL.OBS.9051.01059.2021 z dnia 12.07.2021r., DL.OBS.9051.01060.2021 z dnia 20.07.2021r.

Otrzymują (poczta elektroniczna):

1. Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(e-mail: mzk@kostrzyn.pl)
2. a/a

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl)
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
(e-mail: gorzowwlpk.piw@wet.zgora.pl)

AG.