



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Borowskiego 29
tel. 095 722 89 86, fax. 095 722 89 86
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841



OS Sevia
2012-06-25
B+Z
Buc

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 21.06.2012r.

DECYZJA Nr HK-530-54/3/12/D

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263), art. 104 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z §14 ust. 1 pkt 3, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz art.12 ust.1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

**stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z:
wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą**

i zobowiązuje:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą

I. do wykonania następujących obowiązków:

w terminie:

1. Doprowadzenia wody niedezynfekowanej podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 ze zmianami)

13.08.2012r.

2. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody niedezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci

13.08.2012r.

3. Przedłożenia aktualnych wyników mikrobiologicznego badania wody dezynfekowanej podawanej do sieci oraz z sieci wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej

natychmiast

II. dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Prowadzenia bieżącej ciągłej dezynfekcji wody podawanej do sieci
2. Utrzymywania poziomu chloru wolnego w wodzie w sieci w zakresie do 0,3 mg/l
3. Codziennego odnotowywania w rejestrze poziomu chloru wolnego w wodzie
4. Poinformowania mieszkańców o konieczności przegotowywania

natychmiast

natychmiast

natychmiast

III. Nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, co do punktu I. 3 i II.**UZASADNIENIE**

W dniu 08.06.2012r. przedstawiciel Miejskich Zakładów Komunalnych w Kostrzynie nad Odrą poinformował (telefonicznie) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wynikach badań laboratoryjnych wody, wykonanych przez stronę w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 05.06.2012r. na ujęciu przy ul. Granicznej w Kostrzynie nad Odrą oraz o podjętych działaniach naprawczych. Z uwagi na to, iż w pobranej próbce wody podawanej do sieci stwierdzono obecność bakterii grupy coli - **4 jtk w 100ml** oraz *Escherichia coli* - **4 jtk w 100ml**, MZK w Kostrzynie nad Odrą niezwłocznie rozpoczęły dezynfekcję wody podawanej do sieci. Ponadto w dniu 13.06.2012r. ponownie wykonano badania wody wprowadzanej do sieci z w/w ujęcia oraz z sieci, a także w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania.

Przedłożone przez stronę w dniu 18.06.2012r. wyniki mikrobiologicznego badania wody: surowej ze studni nr 1, 2, 3 (woda surowa napowietrzona), po I i II stopniu uzdatniania, podawanej do sieci oraz z sieci - Bazar przygraniczny (sprawozdanie z badań NR 595-1W/12/TLA-Z, NR 595-2W/12/TLA-Z, NR 595-3W/TLA-Z z dnia 18.06.2012r.), wykazały obecność bakterii grupy coli - **2 jtk w 100ml** w wodzie podawanej do sieci.

Narusza to §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zmianami), w myśl którego „*Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia*”, który stanowi: *najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody – bakterie grupy coli 0 jtk w 100ml*.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia: „*Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody: 1) pobieranej z urządzeń instalacji wodociągowych oraz § 3 ust. 2 tego rozporządzenia: „Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.*”

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.): „*Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.*”

W świetle przepisów § 14 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417) : *Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:*

warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;

Ze względu na to, że jakość wody wprowadzanej do sieci (ujęcie przy ul. Granicznej w Kostrzynie nad Odrą) nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu, a wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, stwierdzone zanieczyszczenie może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody. Wprowadzenie obowiązku ciągłej dezynfekcji wody przy zachowaniu powyższych warunków umożliwi użytkownikom korzystanie z wody bezpiecznej dla zdrowia, a jednocześnie pozwoli zobowiązanemu na wykonanie niezbędnych prac zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na powyższe, wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. odstąpił od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z powodu ochrony zdrowia ludzkiego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLKP.
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. a/a

Do wiadomości :

1. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Sekcja HŻŻ i PU w/m (poczta elektroniczna)

RG,MK/RG,MK